

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.02615
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388258
(учетный номер плана)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ». Адрес: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон +7(3412)941-941, факс +7(3412)941-941. E-mail: nortpro@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НОРТ»
Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф. 117. ОГРН: 1021801158830. Телефон +7(3412)941-900, факс +7(3412)941-901. Адрес производства: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности». Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Биопирен (Антипирен-Антисептик) для древесины «ОЗОН-007», выпускаемый по ТУ 2499-036-24505934-2006. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 24 9990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009, 1-я группа огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 300 г/кв.м, устойчив к старению; 2-я группа огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 200 г/кв.м, устойчив к старению.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2842-СТР от 01.08.2014 г. ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ, RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2266-АП от 16.05.2014 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы, составленные заявителем в орган по сертификации и являющиеся доказательствами соответствия продукции требованиям обязательного регламента (технических регламентов).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.08.2014 по 31.07.2019

Руководитель,
Заместитель руководителя,
органа по сертификации
(подпись, печать, дата)

Г.В. Чернецов

Эксперт (эксперты)
(подпись, печать, дата)

Д.А. Капранов



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 123-ФЗ
ОТ 22.07.2008 № 123-ФЗ